



Città di Segrate

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA "Gara CUC 1/2016 L – Lavori di abbattimento barriere architettoniche, ripristino pavimentazioni stradali e rifacimento di alcuni impianti I.P. sulla rete stradale comunale" – CIG: 6523841BE4; CUP: B93D15000990004

02/09/2016 – Prima tranche quesiti

QUESITO	RISPOSTA
<p>Al fine di quantificare correttamente il valore della fornitura e posa di lastre di porfido a spacco da posizionarsi in Via Roma/Via Dalla Chiesa (punto 1.7) vorrei sapere la larghezza che ciascuna lastra dovrebbe avere</p>	<p>le lastre di porfido presenti presso l'Incrocio Roma/Dalla Chiesa hanno una lunghezza variabile 20, 30, 40cm e una larghezza di 20 cm, le lastre previste in progetto sono uguali a queste per un totale di 15 mq</p>

Ente certificato:



Iso 9001:2008

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150