



# Città di Segrate

Ente capofila

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI SEGRATE, PESCHIERA BORROMEO, TRIBIANO**

**PROCEDURA APERTA "Gara 2 18 F CUC – Fornitura e posa cinerari prefabbricati cimitero comunale di Segrate"**

## SECONDA TRANCHE FAQ

### Quesito 1

Trattando la ns. società "Strutture in tubi di alluminio anodizzato lega 60/60", è possibile utilizzare tale tipo di struttura in luogo di "Strutture in pannelli di alluminio anodizzato interconnessi tra di loro mediante giunti ad incastro"?

### Risposta 1

E' possibile utilizzare la soluzione proposta per la struttura interna, purchè venga garantito il rivestimento esterno richiesto.

### Quesito 2

Poichè la cavetteria di luce votiva fornita dalla ns. società utilizza tensione di esercizio di 12 volt c.c. (e quindi gli impianti sono in classe zero) si richiede se sia possibile non effettuare la posa delle "Canaline per il passaggio cavi necessari per l'illuminazione votiva".

### Risposta 2

Non è necessaria la posa di canaline per il passaggio dei cavi di illuminazione votiva. Eventuali diramazioni del cavo principale dovranno essere chiuse all'interno di una scatola di derivazione.

Segrate, 31/08/2018

Ente certificato:



Iso 9001:2008

Palazzo Comunale  
via I Maggio 20090 - Segrate  
**Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751**  
**C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150**